

25.09.2021 КНМ № 71220061000201017090

(Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)



QR-код



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Тульской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области
(наименование органа государственного пожарного надзора)

301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Комсомольская, 61,
тел.: (48741) 6-23-93, e-mail: ondipr-efremov2017@yandex.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 25 / 1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению
«Ясеновской детский сад», в лице заведующего Останиной Светланы Александровны

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: заместителя главного государственного инспектора Ефремовского,
Каменского и Воловского районов Тульской области по пожарному надзору - заместителя
начальника ОНД и ПР по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам УНД и ПР ГУ МЧС
России по Тульской области майора, внутренней службы Парфёнова Сергея Александровича

№ 25 от « 24 » января 2022 года

в период с « 01 » февраля 2022г. по « 07 » февраля 2022г.

старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ефремовскому,
Каменскому и Воловскому районам капитаном внутренней службы Павловым Евгением
Николаевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка по контролю за соблюдением требований пожарной
безопасности в отношении здания, помещений и территории Муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения «Ясеновской детский сад» по адресу: Тульская
область, Ефремовский район, д.Ясеновая

(контрольное (надзорное) мероприятие)

В ходе которого присутствовали представители контролируемого лица:

Заведующий МКДОУ «Ясеновской детский сад» Останина Светлана Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для выполнения устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Допущена эксплуатация розетки в помещении спальни с видимыми повреждениями.	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479, п.35; б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.	11.05.2022г	
2	Не закреплены надежно к полу ковровые дорожки, расположенные на путях эвакуации из помещения группы и эвакуационного выхода № 1.	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г п.31; ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу.	11.05.2022г	
3	Допущено размещение различных предметов (вешалка с одеждой) на путях эвакуации ведущего к выходу №3.	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479, п.16(ж). На объектах защиты запрещается: размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир.	11.05.2022г	
4	Допущено размещение вещей и различных предметов у эвакуационного выхода №4.	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479, п.16(ж). На объектах защиты запрещается: размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир.	11.05.2022г	

5	Демонтирована дверь на путях эвакуации ведущих к выходу № 1, предусмотренная проектной документацией и препятствующая распространения опасных факторов пожара.	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г п. 16, (д); снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	11.05.2022г
---	--	---	-------------

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МКДОУ «Ясеновский детский сад»
Останина Светлана Александровна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))
« 07 » февраля 2022 года


(подпись)

Старший инспектор ОНДиПР
по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам
Павлов Евгений Николаевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)
« 07 » февраля 2022 года



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.